



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
– PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
– NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY **HK/W/0380/01/2008**
HYGIENIC CERTIFICATE **ORYGINAL**

Wyrób / product: **Zaprawy mineralne: MAXPLUG, CONCRESEAL PLASTERING**

Zawierający / containing: cement, dodatki

Przeznaczony do / destined: uszczelniania i napraw zbiorników na wodę, w tym wodę przeznaczoną do spożycia, basenów kąpielowych, zbiorników na ścieki

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Podczas pracy należy chronić oczy i skórę przed kontaktem z preparatami oraz unikać wdychania ich pyłów.

Wewnętrzna powierzchnię zbiornika na wodę przeznaczoną do spożycia, w którym zastosowano powyższe wyroby po wysezonowaniu przed oddaniem do użytku należy starannie umyć i spłukać wodą.

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:

DRIZORO S.A.
28850 Torrejon de Ardoz, Madrid
c/Primavera 50-52, Parque Industrial Las Monjas, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Przedsiębiorstwo "CARMEN" Sp. z o.o.
85-738 Bydgoszcz
ul. K. Szajnochy 14



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2013-12-03 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2013-12-03
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 3 grudnia 2008

The date of issue of the certificate: 3rd December 2008

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak

prof. T. Potocki